



Національна акціонерна компанія
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
публічне акціонерне товариство
по газопостачанню та газифікації
"СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"



99003, м. Севастополь, вул. Гідрографічна, 1
E-mail: gorgaz@stel.sebastopol.ua

Тел. (0692) 44-50-37
www.sevgaz.com.ua

Факс (0692) 44-96-89

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

От 29.12.12 2012г. № 10-1803
На запрос от 26.12.2012г. № 14900

Директору ООО «Добрыня-Дар»
Кислицыну В.В.

О выдаче ТУ на газификацию жилого комплекса с объектами торговли и сокультбыта. Два жилых дома: 60,50 квартир. Дома по 10 этажей. Расход газа 280 м³/час.

Проектирование газификации жилого комплекса с объектами торговли и сокультбыта по ул. Молодых строителей, №1-А вести согласно следующим техническим условиям, запроектировать: ответвление газопровода низкого давления к домам с присоединением в действующий газопровод низкого давления диаметром 80мм проложенный подземно к жилому дому по ул. Молодых строителей, №32.

Давление газа в месте врезки 200 мм вод.ст.

Обеспечить наличие отключающих устройств в месте врезки, до ввода газопровода в каждый дом с защитой от постороннего вмешательства по регулированию подачи газа.

Выполнить защиту газопровода от коррозии. Произвести герметизацию вводов межэтажных коммуникаций в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи подземных газопроводов.

В кухнях домов установить газовые плиты и двухконтурные котлы с отводом продуктов сгорания через наружную стену здания. В случае прохода коаксиальных дымоотводящих труб через балконы или лоджии обеспечить выход оголовков через капитальные строительные конструкции (камень). Для надежного электроснабжения отопительного оборудования рекомендуется применение источников бесперебойного электропитания. Для учета расхода газа установить бытовые газовые счетчики.

Согласно ДБН В 2.5-20-2001 во всех газифицированных природным газом зданиях рекомендуется предусматривать контроль дозрывных концентраций газа /20% НКПВ/ путем установки сигнализаторов.

Применить трубы, материалы, оборудование, арматуру, сертифицированные на Украине.

Рабочий проект в двух экземплярах подлежит согласованию с ПАО «Севастопольгаз». После согласования один экземпляр согласованного остается на хранении в ПАО «Севастопольгаз».

Пуск газа на объект возможен после предоставления заказчиком документов подтверждающих готовность объекта к эксплуатации в соответствии с постановлением КМУ от 13.04.2011 № 461.

Главный инженер

А.П.Богуславский

Пашин

т. 57-40-53, 44-93-62